

W pkt. XVI 1. SIWZ Zamawiający określił: " 1. Wykonawca dołączy do oferty propozycję treści umowy lub umów na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji uwzględniającą istotne dla zamawiającego warunki umowy, o których mowa w pkt. XVI specyfikacji i możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany, o których mowa w pkt. XVII specyfikacji".

Zapytanie nr 6 :

Zamawiający w punkcie 1.2.1. podaje, że miejscem dostawy energii elektrycznej są dwa przyłącza - podstawowe i rezerwowe. Jednocześnie Zamawiający podaje wielkość mocy umownej 250 kW. Czy podana wielkość mocy umownej odnosi się do każdego z przyłączy (2 x 250kW) czy też jest to suma mocy umownej dwóch przyłączy (np. 2 x 125 kW, 100kW + 150 kW etc.). Czy - jeżeli Zamawiający planuje zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) mocy umownej, wystąpił o to do dotychczasowego dostawcy energii elektrycznej lub operatora systemu dystrybucji zgodnie z wymaganiami określonymi w taryfie OSD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznając pytanie Wykonawcy za zasadne dokona modyfikacji treści SIWZ w pkt. III /1.2.1 ustęp 6) poprzez zmianę jego treści, która będzie brzmieć : " 6) Wielkość mocy zamówionej - umownej: razem 310 kW, w tym: 200 kW dla przyłącza T-1 (podstawowe) i 110 kW dla przyłącza T-2 (awaryjne). Zamawiający informuje jednocześnie, że dokonana zmiana treści SIWZ w tym zakresie skutkować będzie zmianą treści ogłoszenia o zamówienia.

Zamawiający informuje, że nie występował ani do dotychczasowego dostawcy energii ani do operatora systemu dystrybucji o zmianę - zwiększenie mocy umownej. Zgodnie z zapewnieniami obecnego operatora systemu dystrybucji energii zmiany- zwiększenia mocy zamówionej można dokonać do wielkości mocy przyłączeniowej, która dla Zamawiającego wynosi 310 kW (pkt. III/1.2.1.ust.7 SIWZ). Zmiana ta nie wymaga uzyskania od OSD nowych warunków przyłączenia.

Pytania zawarte we wniosku Wykonawcy i udzielone wyjaśnienia Zamawiającego mają wpływ na zmianę treści SIWZ i treści ogłoszonego zamówienia. Zamawiający informuje, że przewiduje dokonanie zmiany w treści SIWZ, zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert, zmiany terminu związania ofertą.

Na oryginale podpisał :

Krzysztof Urbański

Prezes Zarządu

ZAMEK KSIĄŻ w WAŁBRZIE
Spółka z o.o.

PREZES ZARZĄDU.....

(kierownik Zamawiającego)
Krzysztof Urbański

fin